



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска
426019, г. Ижевск, ул. Школьная площадь, 15, телефон (факс) 8(3412) 74-16-20
e-mail: lengpn@bk.rut

г. Ижевск

«25» июля 2019г.

Предписание №03/45/1/1-6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Автономного образовательного учреждения Удмуртской Республики «Региональный образовательный центр одаренных детей» (далее по тексту- АОУ УР «РОЦОД»), директору АОУ УР «РОЦОД», ответственному за пожарную безопасность

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 03/45 от «25» июня 2019 г., выданного заместителем главного государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору Сунцовым Юрием Александровичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», проведена **плановая** выездная проверка объекта(ов) защиты АОУ УР «РОЦОД» (юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Зои Космодемьянской, 109), осуществляющего свою деятельность по адресу (ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Зои Космодемьянской, 109.

Продолжительность проведения проверки: 2 рабочих дня; 3 часа 00 минут.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору Кузнецов Илья Вадимович

совместно с: директором АОУ УР «РОЦОД» Селиверстовой Аллой Николаевной, заместителем директора по АХР Коробейниковым Дмитрием Юрьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания 03/45/1/1-6	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Состояние огнезащитной пропитки сценической коробки в актовом зале с периодичностью 1 раз в год не проводятся (протокол испытаний по контролю качества огнезащитной пропитки не представлен).	Основание: п.21 Правил противопожарного в Российской Федерации	01.06.2020	
2.	В подсобном помещении (костюмерной) автоматическая пожарная сигнализация не смонтирована.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-	01.06.2020	

		сти» ч.4 ст.4; ст.6, 54, 83; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А п.А.4: В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и - др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.		
3.	На первом этаже здания в помещении электрощитовой организовано хранение различных материалов (уборочный инвентарь)	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390) п.23 б)	01.06.2020	
4.	В подвальном помещении допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390) п. 42 в)	01.06.2020	
5.	В учебном корпусе на втором этаже провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложены не в защитных строительных материалах, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; ст. 84. НПБ 104-03 п. 3.9: СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания. СП 3.13130.2009 п.3.4: Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.	01.06.2020	
6.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта: - при имитации пожара путём одиарного воздействия на извещатель пожарной ручной, установленный в дальнем складе, АУПС в режим «Пожар» не перешла.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»: п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и	01.06.2020	

		организуется не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.		
--	--	---	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор города Ижевска

по пожарному надзору Кузнецов И.В.

(должность фамилия, инициалы инспектора)



«25» июля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Сеидерестова Алла Ишсалаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» июля 2019 г.

(подпись)