

## Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа "Липовая роща"

Отчет об устранении  
нарушений требований пожарной безопасности

п.п.	Предписание (номер, дата)	Вид нарушения	Место выявленного нарушения	Данные о нормативном акте, требования которого были нарушены	Срок устранения нарушения	Срок выполнения пункта предписания	Ответственный (ФИО, должность)	Объем выполнения		Затраченная сумма (руб.)		Причины не выполнения
								частично	полностью	Бюджет	Иные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03/43 от 06.04.2016г.	На первом и втором этажах здания школы в общих коридорах, а также в коридоре пищеблока над эвакуационными выходами не установлены световые оповещатели "Выход" (в соответствии с рабочим проектом "АПС Спецификации" №6762-01-АПС.С от 2006 года в в вышеуказанных коридорах световые оповещатели "Выход" предусмотрены)	коридоры на первом и втором этажах здания и коридор пищеблока	ФЗ №123-ФЗ ч.4 ст.4, ст6, ст84 СПЗ.13130.2009 п.5.3, п.43	один месяц	18.04.2016г. Договор 7/16- (П) с ООО "ССБ"	А.Н. Никитина		полностью	10 000,00	17 548,00	

Директор "Школа "Липовая роща"

Зам.директора по АХР



подпись

подпись

Никитина А.Н.  
ФИОЧепкасова Н.В.  
ФИО