



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99
Отдел надзорной деятельности города Ижевска
426019, г. Ижевск, ул. Школьная площадь, 15, телефон (факс) 8(3412) 74-16-20
e-mail: lengpn@bk.rut

г. Ижевск

«28» марта 2016 г.

Предписание № 03/30/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Школа «Липовая роща».

(далее по тексту – МАОУ «Школа «Липовая роща»).

директору МАОУ «Школа «Липовая роща»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 03/30 от «10» марта 2016 г., выданного главным государственным инспектором города Ижевска по пожарному надзору Комаровым Алексеем Васильевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 30 мин. по 13 ч. 00 мин. «22» марта 2016 г. и с 17 ч. 00 мин. по 17 ч. 30 мин. «28» марта 2016 г. проведена **плановая** выездная проверка объекта(ов) защиты Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа «Липовая роща» (юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, мкр. Липовая роща, Вараксинский бульвар, д.47В), осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск, мкр. Липовая роща, Вараксинский бульвар, д.47В

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору Сунцов Юрий Александрович

совместно с: директором МАОУ «Школа «Липовая роща» Никитиной Аллой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
03/30/1/1	На первом и втором этажах здания школы в общих коридорах, а также в коридоре пищеблока	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст.4, ст.6, ст. 84; СП 3.13130.2009 «Системы проти-	01.03.2017	

	<p>над эвакуационными выходами не установлены световые оповещатели «Выход» (в соответствии с рабочим проектом «АПС. Спецификации» №6762-01-АПС.С от 2006 года в вышеуказанных коридорах световые оповещатели «Выход» предусмотрены).</p>	<p>вожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.1: СОУЭ должна проектироваться в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. п.5.3: Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в без опасную зону; - в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в зданиях требуется установка световых оповещателей «Выход». <p>Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390) п. 33: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>п.43: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.</p>	
--	--	---	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор города Ижевска
по пожарному надзору Сунцов Ю.А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



Предписание для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » _____ 2016 г.

(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 39-99-99
ПРЦ МЧС России г. Нижний Новгород – 8-800-100-11-20
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием территории по его устранению конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац, пункт) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого были нарушены	Срок устранения нарушения	Исполнено
1	На первом этаже многоквартирного дома № 12/10 по ул. Мухоморова, а также в коридоре подъезда	Обязательные требования пункта 2.9.7 статьи 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», требования пункта 2.9.7 статьи 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»	10.04.2016	Исполнено