

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Кезский районный Центр детского творчества»

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы Роспотребнадзора
по УР в г.Глазове

Ленина ул., д. 44, п. Кез,
Удмуртская Республика, 427580
ОКПО 03036872, ОГРН 1021800674081
ИНН / КПП 1812003543 / 181201001
25 февраля 2019г. № 14

начальнику
М.П. Трофимову

Уважаемый Михаил Павлович!

Белослудцева Любовь Николаевна, директор МБУДО «Кезский районный Центр детского творчества», представляет документы о выполнении предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 05.03.2018г. №37 по результатам проведения плановой выездной проверки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Кезский районный Центр детского творчества» Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г.Глазове.

В учреждении на текущий момент устранены нарушения, обнаруженные в ходе проверки:

- 1) Несоответствие фактического уровня коэффициента пульсации в кабинетах «Неболейка», «Юный Лесовод». В данных кабинетах произведена замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные светильники и проведены замеры коэффициента пульсации (протокол измерения пульсации прилагается).
- 2) Отсутствует горячее водоснабжение в т.ч. в туалете. Установлено водонагревающее устройство. (фото прилагается).
- 3) Помещения МБУДО «Кезский РЦДТ» не оснащены ограждающими устройствами отопительных приборов. Данное предписание устранено: помещения здания оснащены ограждающими устройствами отопительных приборов. (фото прилагается).
- 4) В кабинетах МБУДО «Кезский РЦДТ» используются стулья с мягким покрытием, отсутствует маркировка на мебели. Стулья с мягким покрытием заменены на стулья с жестким покрытием; маркировка на мебели имеется. (фото прилагается).
- 5) В кабинете «Юный лесовод» в кабинете «Сувенир», в коридоре МБУДО «Кезский РЦДТ» - стены и потолки с трещинами (нарушение целостности), в кабинетах: «Лидер» и «Поколение» - пол в щелях. В летний период 2018г. проведен косметический ремонт стен и потолков в кабинетах «Юный Лесовод», «Сувенир» и в коридоре с целью устранения трещин, в кабинете «Поколение» пол покрыт линолеумом. (фото прилагается).

Директор МБУДО «Кезский РЦДТ»



Л. Н. Белослудцева

Л.Н. Белослудцева