



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сарапула, Сарапульского,
Камбарского и Каракулинского районов,
427950, УР, Камбарский район, г. Камбарка, ул. Сосновый бор, 2, тел./факс (34153) 3-24-26,
E-mail: Kamgpn@mchs-18.ru, дежурный диспетчер ПСЧ-23 тел. (34153) 3-33-50

ПРЕДПИСАНИЕ № 23/2/1/1-4

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

г.Камбарка

«30» января 2020 г.

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 6 «Лесовичок» г. Камбарка (далее МБДОУ детский сад № 6 «Лесовичок» г. Камбарка).

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору № 23/2 от 10 января 2020 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

«16» января 2020 года с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., «30» января 2020 года с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. проведена **плановая** выездная проверка заместителем главного государственного инспектора г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Климовских А.С. зданий, помещений и территории МБДОУ детский сад № 6 «Лесовичок» г. Камбарка по адресам: УР, г. Камбарка, ул. Первомайская, 285; УР, г. Камбарка, ул. Сосновый бор, 2 совместно с заведующей МБДОУ детский сад № 6 «Лесовичок» г. Камбарка Мухаметшиной Натальей Дмитриевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
23/2/1-1	Допускается эксплуатация здания без проектной документации, указанная документация не представлена	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08 г. ст. 151, СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.02.2021	
23/2/1-2	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (уровень звукового давления создаваемое системой оповещения в классах 60-63 Дб; АПС не обеспечивает нормативную надежность резервного электропитания – 24 часа в дежурном режиме + 3 часа в режиме «Тревога»;	Ст. 54 Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08 г.; п. 61 правил противопожарного режима в РФ	01.02.2021	

	Приемно-контрольный прибор «ВЕРС» не выдает сигналов «НЕИСПРАВНОСТЬ» при снятии пожарного извещателя; система оповещения при пожаре срабатывает не от двух пожарных извещателей; частично пожарные извещатели имеют чувствительность выше 0,2 Дб/м(предельная норма 0,05-0,2 Дб); кабельные линии системы оповещения выполнены проводом типа КСПВ (предел огнестойкости менее 180 минут).			
23/2/1-3	Допускаются изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (двери из групповой ячейки подготовительной группы отсутствуют).	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4,6; СНиП 21-01-97* п.6.26* п. 4.3	01.02.2021	
23/2/1-4	Ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее 30 минут сертифицированные двери и классом конструктивной пожарной опасности КО помещения различного назначения между собой не отделены (складское помещение продуктов, складское помещение сыпучих продуктов в здании кухни).	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4,6; СНиП 21.01-97* п.п. 5.14*, 7.4, 7.20, 7.23, 8.4*.	01.02.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и
Каракулинского районов по пожарному надзору
Климовских А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«30» 01 2020 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая МБДОУ детский сад № 6 «Лесовичок» г. Камбарка Мухаметшина Наталья Дмитриевна

«30» 01 2020 г.

(подпись)

Телефон доверия г. Ижевск – (3412) 51-99-99