

Начальнику Территориального Отдела
Управления Роспотребнадзора по УР
в г. Воткинске
Т.Ю.Бакиевой

Уважаемая Татьяна Юрьевна!

В ответ на предписание от 14 июня 2017 года № 67 направляем Вам отчет об исполнении данного предписания.

№ п/п	Выявленные нарушения	Проведенные мероприятия по устранению выявленных нарушений	Сроки исполнения выявленных нарушений
1.	В туалетной группы «Петушок», в спальне группы «Теремок» имеются подтеки и краска отходит на стенах, потолке, оконном косяке, что противоречит п.5.1, п.17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13	Подтеки на стенах и потолках устранены, выкрашены влагостойкими материалами (фото прилагаются).	Июль 2017 года во время закрытия детского сада на ремонтные работы
2.	В туалетной группы «Чебурашка» в углу на стене возле водопроводной трубы имеются щели, что противоречит п.5.1.СанПиН 2.4.1.3049-13	Щели возле водопроводной трубы устранены, тем самым беспрепятственная качественная влажная уборка и дезинфекция обеспечены в полном объеме (фото прилагаются).	
3.	В группе «Аленка в туалете на емкости для мытья сидений унитазов, на емкости для грязных квач отсутствует обозначение литража наливаемой воды, что противоречит п.17.5.СанПиН 2.4.13049-13	На емкостях для мытья сидений унитазов, для грязных квач обозначен литраж (фото прилагаются).	
4.	Искусственная освещенность ниже нормативных значений в раздевальной и спальне группы «Зайки», «Гуленьки», «Солнышко», «Буратино», «Аленка», «Колобок»; в спальне группы «Чебурашка», в раздевальной группы «Теремок», что противоречит СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	В указанных спальнях и раздевальных комнатах произведен дополнительный монтаж светильников.	

Заведующий МБДОУ детским садом №44 Везносова Г.И.

