

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:		
Дата	Учетный номер	QR-код
10.08.2022	№КНМ 18220061000202809375	



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

с.Завьялово
(место составления предписания)

«10» августа 2022г.

(дата составления акта)

«16» час. «35» мин.

(время составления акта)

Предписание об устранении выявленных нарушений № 30/102

На основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главного государственного инспектора Завьяловского района по пожарному надзору Кочурова Константина Вячеславовича от 10.08.2022 № 30/102 в период с 11 час. 05 мин. по 11 час. 35 мин., «10» августа 2022г. проведено контрольное (надзорные) мероприятия в виде инспекционного визита, акт инспекционного визита от 10.08.2022 № 30/102, в отношении Муниципального бюджетного учреждения "Завьяловская детско-юношеская спортивная школа", по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Южная, 3., по результатам которых установлено, что в здании и на территории выявлены факты нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пп. б п. 27 постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Сведения о нарушениях обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1.	На 1 этаже на путях эвакуации допускается размещение оборудования и мебели	п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	10.09.2022	

		Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479		
2.	В полу на путях эвакуации при выходе из спортивного зала в месте перепада высот выполнена лестница с числом ступеней менее трех (фактически 2).	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ст.52, ст.53; СП 1.13130. п. 4.3.5	01.12.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Подписи лица, проводившего проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности

и профилактической работы Завьяловского района

управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления

МЧС России по Удмуртской

Республике –государственный

инспектор Завьяловского района по пожарному надзору

Ильин Николай Андреевич

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)



(подпись)

М.Л.П.

« ___ » _____ 20 ____ г.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

С предписанием ознакомлен (а):

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ___ » _____ 2022 г.

(подпись)