



Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района
427000, УР, Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Гольянская,1 тел/факс 8(34165) 2-11-85

Наименование и адрес территориального ОНД, номер телефона

Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению
дополнительного образования
«Завьяловская спортивная школа»
ИНН 1808700478

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«15» марта 2024 г.

с.Завьялово

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор Завьяловского района по пожарному надзору
подполковник внутренней службы Сунцов Юрий Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматриваемого дела)

рассмотрев постановление №30/19 о назначении административного наказания от 15.03.2024 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы дела в отношении должностного лица директора МБОУ ДО «Завьяловская СШ» Бахмутова Д.А., установил, что 21.02.2024 года при проведении прокуратурой Завьяловского района с привлечением сотрудника ОНД и ПР Завьяловского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике проверки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в помещении МБОУ ДО «Завьяловская СШ», для использования избирательного участка № 17/12 по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Южная, 3 допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
Удмуртская Республика, Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Южная, 3		
1.	При проведении работ по перепланировке в здании (устройство дополнительных перегородок) в план эвакуации не внесены соответствующие корректировки	п.9.3.9.19 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия», п.5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности»

2.	<p>Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (СПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке</p>	<p>п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.1, 6.6.4 ГОСТР 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», п. 6.7.1, 6.7.4 ГОСТР 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»</p>
3.	<p>Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию оборудования системы передачи извещений о пожаре, отвечающего за автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны. Регламент технического обслуживания указанного оборудования руководителем организации не утверждён (фактически отсутствует)</p>	<p>п.54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>
4.	<p>Допускается эксплуатация здания школы без проектной документации, содержащей пожарнотехнические характеристики (указанная документация не представлена)</p>	<p>п. 2(1), 13, 23 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>
5.	<p>Лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (фактически в журнале учета противопожарных инструктажей записи о проведении первичного инструктажа на рабочем месте, а также подписи инструктируемых о проведении вводного и внепланового инструктажей отсутствуют)</p>	<p>п.3 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>
6.	<p>На первом этаже на путях эвакуации размещена мебель</p>	<p>п.27 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил</p>

		противопожарного режима в Российской Федерации»
7.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние устройств для самозакрывания дверей лестничной клетки (фактически доводчики отцеплены)	п.14 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
8.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из тамбура эвакуационного выхода (входная группа) наружу, выполнена в свету менее 1, 2 метра	ст. 4, 6, 54, 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130:2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
9.	В полу на путях эвакуации, при выходе из спортивного зала наружу, выполнена лестница с двумя ступенями	ст. 4, 6, 54, 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5, 4.4.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
10.	На первом этаже здания замок на дверях эвакуационного выхода, ведущего из холла в тамбур эвакуационного выхода, не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п.26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
11.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы оповещения людей о пожаре (фактически звуковой оповещатель, установленный над основным эвакуационным выходом из спортивного зала, не слышно)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации ч.4 ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
12.	На первом этаже здания в тамбуре эвакуационного выхода (входная группа) хранится инвентарь	п.27 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

За что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились недостаточное финансирование, бездействие должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, их халатное отношение к вопросам пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо безотлагательно рассмотреть представление, принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

О принятых мерах необходимо сообщить в течение одного месяца в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района по адресу: УР, Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Гольянская,1.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



(подпись лица, вынесшего постановление)

Ю.А. Сунцов
(расшифровка подписи)

Представление получил

15.03.2024 Директор [подпись] Валмурзаев Д.В.
дата, должность, подпись ФИО

представление направлено

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99, МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99