



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Завьяловская спортивная школа»

Южная ул., д. 3, с. Завьялово, 427000  
тел.: +7(34165) 2-05-00, E-mail: [dushz@mail.ru](mailto:dushz@mail.ru)  
ОКПО 43686829, ОГРН 1021800640542  
ИНН 1808700478 КПП 184101001

Бюджетной общеобразовательной учреждениослы ватсаса дышетон муниципал "Завьяловский спортъя школа"

Лымшор гор., 3 корка, Дэри г., 427000  
тел.: +7(34165) 2-05-00, E-mail: [dushz@mail.ru](mailto:dushz@mail.ru)  
ОКПО 43686829, ОГРН 1021800640542  
ИНН 1808700478 КПП 184101001

15.04.2024 № 01-23 / 129  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главному государственному инспектору Завьяловского района УР по пожарному надзору подполковнику внутренней службы Ю.А. Сунцову

### План по устранению замечаний и нарушений по представлению от 15.03.2024 г.

№ п/п	Вид нарушения соблюдения требований пожарной безопасности в помещении	Проведена следующая работа	Срок выполнения
1.	При проведении работ по перепланировке в здании (устройство дополнительных перегородок) в план эвакуации не внесены соответствующие корректировки.	Заключен договор ИП Иванов Алексей Анатольевич № 202 от 19.03.2024 г.	Получение плана эвакуации с внесением соответствующих корректировок до 30.04.2024 г.
2.	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (СПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Проведена проверка и составлен АКТ проверки от 28.03.2024 г. работоспособности систем АПС И СОУУ по договору ТО АПС №15/24 от 01.01.2024	Выполнено
3.	Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию оборудования системы передачи	Отметка в журнале регистрации по техническому обслуживанию и	Выполнено

	извещений о пожаре, отвечающего за автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны. Регламент технического обслуживания указанного оборудования руководителем организации не утверждён (фактически отсутствует).	ремонт системы АПС и СОУЭ начат 10.01.2023 г. Записи от 26.06,24.07,29.08,28.09, 27.10,27.11, 20.12, 26.12 2023 г. и 31.01, 27.02. 2024 г., 25.03.2024 г.	
4.	Допускается эксплуатация здания школы без проектной документации, содержащей пожарнотехнические характеристики (указанная документация не представлена).	Заказать проектную документацию, содержащей пожарнотехнические характеристики	До 31.09.2024 г.
5.	Лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (фактически в журнале учета противопожарных инструктажей записи о проведении первичного инструктажа на рабочем месте, а также подписи инструктируемых о проведении вводного и внепланового инструктажей отсутствуют).	Проведен повторный инструктаж в режиме ВКС Приказ №22 от 27.03.2024 г.	Выполнено
6.	На первом этаже на путях эвакуации размещена мебель.	Эвакуационные пути освобождены от мебели	Выполнено
7.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние устройств для самозакрывания дверей лестничной клетки (фактически доводчики отцеплены).	Обеспечено исправное состояние устройств для самозакрывания дверей лестничной клетки (доводчики зацеплены)	Выполнено
8.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из тамбура эвакуационного выхода (входная группа) наружу, выполнена в свету менее 1, 2 метра.	Направить письмо в МБУ «Служба МТО образовательных учреждений Завьяловского района» для составления сметы работ по расширению ведущего из тамбура эвакуационного выхода (входная группа) снаружи	До 30. 09. 2024 г.
9.	В полу на путях эвакуации, при выходе из спортивного зала наружу, выполнена лестница с двумя ступенями.	Выполнить лестницу с тремя ступенями	До 31.09.2024 г.
10.	На первом этаже здания замок на дверях эвакуационного выхода,	Установлена задвижка накладная на дверь	Выполнено





Главное управление  
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района  
427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Гольянская,1  
тел (факс) 8 (34165) 2-11-85

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30/19  
о назначении административного наказания

«15» марта 2024 г.

с.Завьялово  
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор Завьяловского района по пожарному надзору подполковник внутренней службы Сунцов Юрий Александрович, совместно с помощником прокурора Завьяловского района Бузановой Верой Юрьевной  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)


рассмотрев постановление Прокурора Завьяловского района старшего советника юстиции Перевозчикова Д.А. о возбуждении дела об административном правонарушении от 01.03.2024 года по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ и материалы дела в отношении должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество Бахмутова Дмитрия Александровича
2. Дата и место рождения 08.03.1976 г.р., г.Ижевск
3. Адрес места жительства Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Коммунаров, д.22
4. Место работы (учебы) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Завьяловская спортивная школа» (далее по тексту – МБОУ ДО «Завьяловская СШ»)
5. Занимаемая должность директор
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ 9421 № 915419 выдан МВД по УР 09.04.2021  
название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
7. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалась (со слов)
8. Каким языком желает пользоваться при производстве по административному делу русским
9. Нуждается ли в услугах переводчика не нуждается

Которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, разъяснено, что в соответствии со ст. ст. 26, 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников, круг которых определен примечанием ст.25.6 КоАП РФ. Имеет право изъясняться на родном языке или на том языке, которым владеет, а также пользоваться переводчиком.

  
(подпись)

	организации не утверждён (фактически отсутствует).	
4.	Допускается эксплуатация здания школы без проектной документации, содержащей пожарнотехнические характеристики (указанная документация не представлена).	п. 2(1), 13, 23 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
5.	Лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (фактически в журнале учета противопожарных инструктажей записи о проведении первичного инструктажа на рабочем месте, а также подписи инструктируемых о проведении вводного и внепланового инструктажей отсутствуют).	п.3 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
6.	На первом этаже на путях эвакуации размещена мебель.	п.27 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
7.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние устройств для самозакрывания дверей лестничной клетки (фактически доводчики отцеплены).	п.14 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
8.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из тамбура эвакуационного выхода (входная группа) наружу, выполнена в свету менее 1, 2 метра.	ст. 4, 6, 54, 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130:2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
9.	В полу на путях эвакуации, при выходе из спортивного зала наружу, выполнена лестница с двумя ступенями.	ст. 4, 6, 54, 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5, 4.4.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
10.	На первом этаже здания замок на дверях эвакуационного выхода, ведущего из холла в тамбур эвакуационного выхода, не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
11.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы оповещения людей о пожаре (фактически звуковой оповещатель, установленный над основным эвакуационным выходом из спортивного зала, не слышно).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации ч.4 ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
12.	На первом этаже здания в тамбуре эвакуационного выхода (входная группа) хранится инвентарь.	п.27 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил

обеспечивает соблюдение требований технического регламента о требованиях пожарной безопасности к объекту технического регулирования.

Таким образом, требования пожарной безопасности могут содержаться как в федеральных законах, иных нормативных правовых актах, а также законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, так и в нормативных документах по пожарной безопасности, подлежат выполнению всеми лицами в зависимости от возложенных на них действующим законодательством задач и обязанностей.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона №123-ФЗ, расчет пожарного риска не требуется.

Статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ установлены обязанности организаций в области пожарной безопасности, к числу которых относится обязанность руководителя организации соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции (ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ).

В соответствии с распоряжением Главы муниципального образования «Завьяловский район» Русинова К.Н. от 03.08.2021 № 461к на должность директора МБОУ ДО «Завьяловская СШ» с 03.08.2021 назначен Бахмутов Дмитрий Александрович.

В данном случае в деянии директора МБОУ ДО «Завьяловская СШ» Бахмутов Д.А. имело место противоправное бездействие.

33.16  
**Главный государственный инспектор Завьяловского района  
по пожарному надзору подполковник в.н. сл-бы**

**М.П.**



(подпись лица, вынесшего постановление)

**(Сунцов Ю.А.)**

(расшифровка подписи)

**Копия постановления направлена**

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Постановление вступило в законную силу «    » \_\_\_\_\_ 2024г.

Срок предъявления постановления к исполнению 2 года со дня его вынесения.

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99

МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99

*С формулировкой Судимости  
в моем Филансирван  
и копии*

*15.09.2024*